Simbolo linea		-BPC-		-GAS-	-AC-	-RDO-	-P-	-F-	-T-	-ELET-	-20 kV-
Sez. n.	Coord. Foglio	Illumin. esterna	Fibra dati	Terra	Gas metano	Antinc.	Acqua potabile	Acqua di pozzo	Acqua irrigua	Acqua di terra	Linee elettric.	Linee di M.T.
S1	D-3	1Ø100	3Ø50	1x50								
S2	D-3	1Ø100	3Ø50	1x50								
S3	D-3	1Ø100	3Ø50	1x50								
S4	O-3	1Ø100	3Ø50	1x50			1Ø110				2Ø100	
S5	O-1	1Ø100	3Ø50	1x50			1Ø110				2Ø100	
S6	O-4	1Ø100	3Ø50	1x50	2Ø250		1Ø110				2Ø100	
S7	O-6	1Ø100	3Ø50	1x50	2Ø250		1Ø110				3Ø100	
S8	O-6	1Ø100	3Ø50	1x50	1Ø200							
S9	N-6	1Ø100	3Ø50	1x50	1Ø250		1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	
S10	M-6	1Ø100	3Ø50	1x50	1Ø250		1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	
S11	L-6	1Ø100	3Ø50	1x50	1Ø250	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		8Ø160	3Ø125
S12	L-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		8Ø160	3Ø125
S13	J-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		8Ø160	3Ø125
S14	I-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		8Ø160	3Ø125
S15	I-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		6Ø160	
S16	G-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		6Ø160	
S17	F-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	
S18	E-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	
S19	C-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S20	B-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S21	A-6	1Ø100	3Ø50	1x50								
S22	A-5	1Ø100	3Ø50	1x50								
S23	B-6					1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S24	B-8					1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S25	A-8	1Ø100	3Ø50	1x50								
S26	B-10					1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S27	B--11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø200		1Ø75				
S28	D-11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø200						
S29	E-10	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø200						
S30	E-7	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø200						
S31	E-11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø200						
S32	H-11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø200						
S33	I-10	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250					3Ø160	
S34	I-9	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250					4Ø160	
S35	I-7	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250					4Ø160	
S36	I-11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250					3Ø160	
S37	I-12	1Ø100	1Ø50	1x50							1Ø100	
S38	I-12	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250		1Ø75				
S39	B-11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S40	B-12	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S41	B-11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S42	E-13	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S43	I-13	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S44	I-13	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S45	I-13					1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S46	N-13					1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S47	O-13						1Ø125	1Ø125	1Ø125	1Ø125		
S48	N-10					1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110	1Ø125		3Ø125
S49	N-10					1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110	1Ø125		3Ø125
S50	M-10					1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110	1Ø125		3Ø125
S51	L-10			1x50	1Ø75	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110			3Ø125
S52	L-9		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø125	
S53	L-9		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø125	3Ø125
S54	L-9		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	3Ø125
S55	L-8		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	3Ø125
S56	L-8		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	3Ø125
S57	L-7		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	3Ø125
S58	L-6		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	3Ø125

LEGENDA SIMBOLI

Rete idrica antincendio

Indicatore di sezione con numero della sezione "Sxx" e posizione nel cartiglio "x-x"

Naspo a muro UNI25 o UNI45

Idrante soprasuolo UNI70

AV 2 — AV 3 — AV 4 — AV 1

T1 — T2 — T3 — T4 — T5 — T6 — T7 — T8 — T9 — T10 — T11 — T12

nuova recinzione ad 1.00 m. dal fosso

teleriscaldamento

157.00

60.00

28.51

70.00

50.00

QDG2 — QEG1 — QDG1 — QDH1 — QDH2 — QERN — QERS — QES1 — QDS1 — QEGM — QDTA — QEPE

ingresso principale "PESA" Nord

limite area di intervento

nuova recinzione

P 1 — P 2 — P 3

D1/1 09 50 % IED

MAGAZZINO ESISTENTE A

PORZIONE DA DEMOLIRE

CAPANNONE SABBIA ESISTENTE

box rottame esistenti

EDIFICI ESISTENTI

continuazione viabilita' interna

Linea interrata antincendio esistente Ø 250 mm.

Linea interrata antincendio esistente Ø 200 mm.

Linea interrata di media tensione 10 kV esistente

Alimentazione da torre piezometrica

Al punto di allacciamento CER

Al punti di collegamento di:

mapp. 47

AREA NON SOGGETTA AL NUOVO INTERVENTO PRIOPRIETA' ZIGNAGO VETRO mapp. 741

mapp. 267

limite fascia di rispetto

fascia schermatura alberature

fascia alberature piantumate

fascia schermatura alberature

paesaggio pedonale

VIA A. MANZONI

N° REVISIONE	DATA	OGGETTO

Città Metropolitana di VENEZIA

Regione VENETO

PROGETTO

Ampliamento "Vetreria Zignago Vetro "

di Fossalta di Portogruaro

Sezione I

Sistemazione Area, Viabilità e Depositi

Progetto Definitivo

COMMITTENTE

Zignago Vetro S.p.A.

Viale Ita Marzotto, 8

30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro

VENEZIA

TITOLO ELABORATO

Planimetria di Progetto

Sotto servizi intero intervento

- Reti di distribuzione esterna antincendio -

NUMERO ELABORATO

PD-PL-IDC-D2.0

SCALA	DIM. FOGLIO	DATA PRIMA EMISSIONE
1:500	A0-(1190 x 841)mm	03.07.2017

PROGETTISTI

Polese Per. Ind. Mario

Ing. Pieralberto Fadalti

FIRME COMMITTENTE