



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
VENEZIA

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)  
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129  
[cnm.venezia@cert.vigilfuoco.it](mailto:cnm.venezia@cert.vigilfuoco.it)

**Ufficio Prevenzione Incendi**

Tel. 0412697222-223  
[com\\_prev.venezia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com_prev.venezia@cert.vigilfuoco.it)

**Fasc. Comando: P/ 3771**

Risposta all'istanza prot. N. del  
Collegata prot. Comando 8618 del 24/03/2021

Spett. **GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.**  
VIA ALDO MORO N. 11  
45100 ROVIGO

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di  
**30175 VENEZIA**

**OGGETTO: RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO**

Ditta **GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.** - VIA DELL'ELETTRICITA' - MARGHERA N. 13 -  
VENEZIA

Istanza relativa a: **adeguamento antincendio deposito crusca e relativo sistema di carico da nave**

Attività n° 27.3.C del D.P.R. 151/2011.

L'Istruttore Tecnico DVD Ing. **FRANCESCO PILO.**

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta intesa a sottoporre il progetto a valutazione preventiva ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, visto l'esito dell'esame della documentazione tecnica progettuale effettuato dall'Istruttore Tecnico, si ritiene, ai soli fini antincendio, il progetto **CONFORME** alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, devono essere integralmente osservati la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI).

Si precisa inoltre, quanto segue:

- 1) Sostituire gli idranti UNI70 previsti in posizione esterna al magazzino con un sistema di n°4 idranti in quota alimentati con portata/pressione in grado di coprire l'area del magazzino. La posizione degli idranti dovrà essere individuata in modo che qualora necessario gli stessi possano essere utilmente impiegati per coprire anche l'area della banchina e relativi sistemi di carico/scarico.
- 2) Prevedere un sistema di monitoraggio delle temperature all'interno del deposito della crusca tramite termo camere remotate in area presidiata.
- 3) Prevedere a livello dell'intero stabilimento produttivo un'area presidiata per il controllo e la gestione degli impianti antincendio/sistemi di sicurezza.
- 4) Prevedere sull'intera area un sistema di telecamere con segnale remotato nell'area presidiata.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nella presente, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, va presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs 139/2006, su modulistica disponibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Al fine di migliorare e velocizzare la gestione delle pratiche e favorire le eventuali operazioni di soccorso, si richiede di allegare alla SCIA la seguente documentazione digitale in formato PDF:

- planimetria di dettaglio aggiornata con layout finale,
- planimetria semplificata con indicazioni utili al soccorso.

Ogni modifica agli impianti o condizioni di esercizio, che comporti un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 151/2011.

Il presente parere è riferito esclusivamente alla documentazione progettuale allegata all'istanza protocollata con gli estremi a margine citati, che viene conservata agli atti di questo Comando con le modalità previste dalla Legislazione vigente.

Per IL COMANDANTE  
(POGGIALI)

Il Funzionario Responsabile  
(DV BASCIA')

L'Istruttore Tecnico  
DVD Ing. FRANCESCO PILO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.