



**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111
com.veneziam@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Tel. 0412697222-223
com.prev.veneziam@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 3771
Collegata prot. Comando 19877 del 20/07/2021

Spett. GRANDI MULINI ITALIANI SPA
Via Dell' Elettricità 13
Marghera Venezia

marghera.gmi@legalmail.it

mauro.nicoletto@servicepec.it

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
Venezia

OGGETTO RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

*Ditta GRANDI MULINI ITALIANI SPA VIA DELL'ELETTRICITA' MARGHERA
Istanza relativa a: adeguamento antincendio deposito crusca e relativo sistema di carico da nave
Attività 27.3 di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011*

L'Istruttore Tecnico FRANCESCO PILO.

Con riferimento alla comunicazione della Ditta Grandi Mulini Italiani del 20.07.2021 prot 19877 in risposta al parere di prevenzione incendi espresso da questo Comando in data 20.04.2021 prot 11123 si rappresenta puntualmente quanto segue:

1. Si concede la possibilità di posizionare a quota terra il sistema di idranti a copertura dell'area magazzino.
2. Si concede la possibilità di non installare sistemi automatici di termocamere adottando però sistemi di controlli sulle temperature dei cumuli almeno giornalieri. Dovrà essere predisposta inoltre una procedura per la movimentazione dei cumuli che impedisca stoccaggi non movimentati per tempi superiori ai 30 giorni.
3. Si ribadisce la necessità di individuare un'area per la gestione delle emergenze a livello di sito produttivo nel quale prevedere sistemi per il controllo e la remotizzazione delle apparecchiature di sicurezza/gestione emergenza. Tale area sarà disponibile alla squadra di emergenza nel rispetto delle turnazioni e reperibilità previste. Si chiede di presentare cronoprogramma entro 60 giorni dalla data della presente.
4. Si chiede di presentare un cronoprogramma entro 60 giorni dalla data della presente per l'installazione delle telecamere a copertura delle aree critiche.

Tutte le altre attività rimangono invariate rispetto a quanto indicato nella richiesta di parere progetto approvata con parere favorevole con prescrizioni da questo Comando prot 11123 del 20.04.2021.

per IL COMANDANTE
MAURO LUONGO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(DV BASCIA')

L'Istruttore Tecnico
FRANCESCO PILO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.