
 Stabilimento di Venezia	Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n.2720/2013 Allegato D.7	Cod. file: D 7.doc
		Rev. 01 del 06.08.2025
		Pagina 1 di 2

STABILIMENTO DI CORIANO VENEZIA

Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale

Allegato D.7

Titolo: "Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione"

 Stabilimento di Venezia	Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n.2720/2013 Allegato D.7	Cod. file: D 7.doc
		Rev. 01 del 06.08.2025
		Pagina 2 di 2

L'attività dell'azienda non prevede emissioni di reflui industriali.

Sono presenti gli scarichi relativi ai servizi igienici presenti nello stabilimento, che vengono inviati alla condotta fognaria (SF1), secondo quanto previsto dall'autorizzazione.

Non sono previsti ulteriori emissioni di reflui, salvo le acque meteoriche di seconda pioggia che vengono immesse nel Canale Industriale Ovest (punti di scarico SP1 e SP2) come da concessione in essere. Le acque di prima pioggia sono invece inviate al collettore fognario tramite lo scarico SF1 e anche tramite lo scarico SF2.

Si evidenzia che non sono previsti stoccaggi di materiali pericolosi all'esterno e che le acque meteoriche derivano dal dilavamento dei piazzali pavimentati e dai tetti dei fabbricati.

Nel sistema di gestione è inoltre prevista un'istruzione operativa per la gestione delle emergenze ambientali, che possono verificarsi nel corso dell'attività.