

VIA DELL'ELETTRICITA'

A

B

LOTTO 1 MQ. 34.565,00 SCARICO IN CANALE "SP1" ACQUE DI SECONDA PIOGGIA VOLUME DISOLEATORE = 34.565,00 x 0,007 = MC. 242,00

SCARICO "A" IN RETE COMUNALE DI VIA ELETTRICITA' PRIMA PIOGGIA

LOTTO 2 MQ. 53.124,00 SCARICO IN CANALE "SP2" ACQUE DI SECONDA PIOGGIA VOLUME DISOLEATORE = 53.124,00 x 0,007 = MC. 372,00

SCARICO "B" IN RETE COMUNALE DI VIA ELETTRICITA' PRIMA PIOGGIA

LOTTO 1

LOTTO 2

CENTRALE TERMOELETTRICA TRIERA POWER

DISOLEATORE LOTTO 2

DISOLEATORE LOTTO 1

DEPOSITO CRUSCA

SP1

SP2

VIA BANCHINA DEI MOLINI

CANALE INDUSTRIALE OVEST