

<b>CARETTERISTICHE GRUPPO DEPOLVERATORE</b>	
<b>Commessa</b>	<b>322/18A</b>
<b>Modello</b>	<b>UNIT-POLIGONAL</b>
<b>Tipo</b>	<b>UPKD-5x4-C325-66</b>
<b>Certificazione ATEX</b>	<b>CE II 3D Ex iD A22 IP65 T200°C</b>
<b>Articolo numero</b>	<b>MW1845</b>
<b>Anno di fabbricazione</b>	<b>Agosto 2018</b>
<b>Zona di installazione</b>	<b>Zona 22</b>
<b>Temperatura di utilizzo</b>	<b>-10°C &lt; Ta &lt; 50°C</b>
<b>Portata d'aria max.</b>	<b>20 000 Emc/h</b>
<b>Batteria filtrante 1° stadio</b>	
<b>Elementi filtranti n.</b>	<b>20</b>
<b>Modello elementi filtranti</b>	<b>COL270B-AL</b>
<b>Superficie filtrante</b>	<b>276,48 mq</b>
<b>Classificazione</b>	<b>BIA n. 201222725/6210 Classe "M"</b>
<b>Certificato</b>	<b>EXAM 1100/057/05</b>
<b>Batteria filtrante 2° stadio</b>	
<b>Elementi filtranti n.</b>	<b>Non è presente questo Elemento</b>
<b>Modello elementi filtranti</b>	<b>/</b>
<b>Superficie filtrante</b>	<b>/</b>
<b>Classificazione</b>	<b>/</b>
<b>Certificato</b>	<b>/</b>

CARETTERISTICHE GRUPPO DEPOLVERATORE	
Commessa	322/18B
Modello	UNIT-POLIGONAL
Tipo	UPKD-5x4-C325-66
Certificazione Atex	CE <sup>EX</sup> II 3D Ex iD A22 IP65 T200°C
Articolo numero	MW1846
Anno di fabbricazione	Agosto 2018
Zona di installazione	Zona 22
Temperatura di utilizzo	-10°C < Ta < 50°C
Portata d'aria max.	20 000 Emc/h
<b>Batteria filtrante 1° stadio</b>	
Elementi filtranti n.	20
Modello elementi filtranti	COL270B-AL
Superficie filtrante	276,48 mq
Classificazione	BIA n. 201222725/6210 Classe "M"
Certificato	EXAM 1100/057/05
<b>Batteria filtrante 2° stadio</b>	
Elementi filtranti n.	Non è presente questo Elemento
Modello elementi filtranti	/
Superficie filtrante	/
Classificazione	/
Certificato	/